

## Sitzungsvorlage

**Vorlage Nr.: V/523/2024**

Referat:	Bautechnisches Referat	Datum: 07.02.2024
Ansprechpartner:	Willibald Hierl	AZ:
Weitere Beteiligte:	Finanzreferat Gemeindewerke Hauptreferat	

Beratungsfolge	Termin	
Marktgemeinderat Wendelstein	22.02.2024	öffentlich

### **Wendelstein – Röthenbacher Straße: Errichtung der Leitungsinfrastruktur Strom und Trinkwasser für den Festplatz am Verkehrsübungsplatz**

#### **Sachverhalt:**

Aufgrund erheblicher Sicherheitsbedenken (über viele Jahre hinweg, auch schon vor der Pandemie) seitens Polizei, Ordnungsamt und des Sicherheitsdienstes bezüglich der Veranstaltungen im Rahmen der Kirchweih auf dem öffentlichen Parkplatz „Mühlstraße“ („Schulhof“), wurde erstmals im Jahr 2023 ein Festzelt am Verkehrsübungsplatz aufgestellt. Im Rahmen einer Nachbesprechung mit allen an der Kirchweih maßgeblich Beteiligten wurden die Erfahrungen mit dem neuen Standort ausgetauscht.

Sicherheitstechnisch wurde der neue Standort von Ordnungsamt, Polizei und Sicherheitsdienst positiv bewertet. Probleme bereitete die leitungstechnische Erschließung des Festplatzes und die mangelhafte Ausleuchtung des Festplatzes. Dies kritisierten insbesondere Sicherheitsdienst und Polizei.

Die Gemeindewerke hatten im Verlauf der Veranstaltung mit einem Ausfall der Stromversorgung im Festzelt zu kämpfen. Ursache war eine Überlastung des Stromkreises. Für die Kirchweih im Jahr 2024 kann durch die Gemeindewerke hier keine ausreichende Versorgung mehr gewährleistet werden. Die Gemeindewerke empfehlen Ausbaumaßnahmen am Netz. Alternativ müsste die Gemeinde für das Festzelt ein Notstromaggregat bereitstellen.

Durch den zusätzlichen Betrieb des Festzeltes bereitet auch die vorhandene Wasserversorgung ein Problem. Durch die Vielzahl der Versorgungsstellen ergibt sich an manchen Verbrauchsstellen zu wenig Wasserdruck. Auch hier empfehlen die Gemeindewerke die Installation eines Festzelthydranten auf dem Festplatz, der nur für die Kirchweih genutzt werden würde.

Für die Netzverstärkung für den Festplatz und die Einrichtung eines Festplatzhydranten haben die Gemeindewerke Kostenangebote über 42.500,-€ und 20.000,-€ vorgelegt., die sich bei gemeinsamer Beauftragung um ca. 6.000,- € reduzieren, da dann die Straßenquerung in einem gemeinsamen Graben erfolgen würde. Zusätzlich fällt für den Wasserleitungsanschluss des Grundstücks ein Herstellungsbeitrag in Höhe von ca. 17.000,- € an.

Aufgrund der ähnlichen Thematik rund um den Veranstaltungsort FV im Rahmen des JBO-Festivals, mit großem jährlichem Aufwand für den provisorischen Aufbau der Stromversorgung mit Überflurleitungen und Aggregaten, soll die Thematik „Fester Strom- und Wasseranschluss“ frühzeitig diskutiert und ggf. entschieden werden.

**Beschlussvorschlag:**

Der Marktgemeinderat beschließt die Beauftragung des Netzanschlusses für den Kirchweihfestplatz am Verkehrsübungsplatz an der Röthenbacher Straße im Zusammenhang mit einem eigenen Anschluss an die Trinkwasserleitung und Herstellung eines Festzelthydranten. Die Arbeiten werden von den Gemeindewerken mit Unterstützung des gemeindlichen Bauhofs ausgeführt. Die Gesamtkosten für Strom- und Wasserleitungsanschluss belaufen sich auf rd. 73.500,-€. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2024 bereitzustellen.

**Finanzierung:**

Die erforderlichen Mittel wurden im Haushaltsplanentwurf bei der HHSt. 1.7391.9630 veranschlagt. Die haushaltsrechtliche Möglichkeit aus Art. 69 Abs. 1 Nr. 1 GO ist gegeben.

**Anlagenverzeichnis (Anlagen liegen zu den Fraktionssitzungen auf):**

Netzplan Wasser Röthenbacher Straße  
Vorschlag Ausbau Elektro Infrastruktur Kirchweih

Werner Langhans  
Erster Bürgermeister